



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛНИЯ

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел./факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-af.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

с. Беселое

(место составления акта)

(дата составления акта)

" 09 " ноября 2020 г.

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 114

по адресу: РСО – Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Ленина 14

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя – заместителя главного государственного Моздокского района по пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней службы Котиковой Ксении Николаевны № 114 от «27» октября 2020 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая/выездная** проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 25 «Сабил» с. Беселого Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания. (категория риска – высокий риск)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) Дата и время проведения проверки: " " 2020 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. продолжительность

мин. продолжительность (заполняется в случае проведения проверок физических, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предприятия по нескольким адресам) Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа 00 минут

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки): Акиева Людмила Борисовна. 27.10.2020 г. 10 час.00 мин.

(фамилия, имя, отчество в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения покупателя (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району старший лейтенант
внутренней службы
Жукова
Наталия
Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), провозглашающего(их) проверку; в случае привлечения к проверке экспертов, экспертов организации указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеются), должность экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ детского сада № 25 Людмила Акиева
Борисовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представлять организацию, осуществляющую проверку; в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных (нормативных) правовых актах);
1. Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)

2. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)

3. При высоте лестниц более 45 см не везде предусмотрены ограждения с перилами (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

4. Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, не обеспечены двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

5. Двери технических помещений не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен) (ст.46 Ф3 № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Ф3 № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)

6. Сведения в разделе III декларации пожарной безопасности регистрационный № 90 230 501 - ТО - 348 от 05.05.2015 г. не достоверны и указаны не в полном объеме. (ст. 64 Ф3 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
7. Объект не обеспечен противопожарным водоснабжением, обеспечивающим требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О пожарной безопасности»)

18. Лестницы 3 – то типа не размещены, у глухих частей и расположена на расстоянии не менее 1 метра от оконных проемов (ст.3, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.30 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») 19. На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. (ст.46 ФЗ №184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.136 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)

выявлены несоответствия сведениям, содержащимся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципальной власти (с указанием предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципальной власти внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципальной власти отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 114/1/76 от 09.11.2020 года, уведомление (извещение) о времени и месте составления протокола об административном правонарушении 4-6-7/1090 от 09.11.2020 года, форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора приложении №1

Подписи лиц, проводивших проверку: _____
С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получил: _____

Заведующая МБДОУ детского сада № 25 «Саян» _____
Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) _____

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587295

Владелец Акиева Людмила Борисовна

Действителен с 22.09.2022 по 22.09.2023