



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛГАНИЯ

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району  
(362045, г. Владикавказ, ул. Межгосударственная, 1, тел./факс +7(8672) 70-70-28, е-mail: [ls.mchs@rso-av.ru](mailto:ls.mchs@rso-av.ru),  
номер телефона ловерия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

е-mail: [ond.mozdok@yandex.ru](mailto:ond.mozdok@yandex.ru))

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 о назначении административного наказания

«11» ноября 2020 г.

город Моздок  
(место составления)

Я, государственные инспектор Моздокского района по пожарному надзору УНД и ПР ГУ  
МЧС России по РСО-Алания старший лейтенант внутренней службы Жукова Наталья  
Сергеевна

(звание, занимаемая должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление)

рассмотрел протокол об административном правонарушении (нестановление  
ноября 2020г. и материалы на юридическое лицо:

1. Полное название юридического лица Мунципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение - детский сад № 25 "Сабн" с. Веселого Моздокского района  
Республики Северная Осетия-Алания  
2. Юридический адрес, тел. (факс) 363750, РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое, ул.  
Комсомольская, 30

12.11.2002г

3. Основной государственный регистрационный номер(ОГРН) 11115100004360г

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1510010880

5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо ИФНС России по Моздокскому району  
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Акиева  
Людмила Борисовна

7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя приказ РУО  
АМС № 638 от 13.12.1988 г.

8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда не  
привлекался

Участвующие в деле лица надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения  
административного дела, а именно: определением о назначении времени и места  
рассмотрения дела об административном правонарушении от «11» ноября 2020 г. исх. № 4-

## УСТАНОВИЛ:

(инициалы, фамилия)

Акиева Л.Б.

(подпись)

Как следует из материалов дела, в период с 02.11.2020 г. по 03.11.2020 г. на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидиального предпринимателя - главного государственного инспектора по Моздокскому району РСО - Алания по пожарному надзору № 114 от 27.10.2020 г. мною, государственным инспектором Моздокского района по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной в период с 02.11.2020 г. по 03.11.2020 г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты на соответствие требованиям пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 «Сабн» с. Веселого Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокского района, с. Веселое, ул. Комсомольская 30

О проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 «Сабн» с. Веселого Моздокского района РСО-Алания было уведомлено путем вручения распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой/выездной проверки.

По результатам проверки в 11 часов 00 минут 10.11.2019 г. установлены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 2.08.02-89\* "Общественные здания и сооружения"; СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП II-35-76\* «Котельные установки»;

### а именно:

1. Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)

2. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)

3. При высоте лестниц более 45 см не везде предусмотрены ограждения с перилами (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.28\* СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

4. Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, не обеспечены двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12\* СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

5. Двери технических помещений не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.82 СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»)

6. Сведения в разделе III декларации пожарной безопасности регистрационный № 90 230 501 - ТО - 348 от 05.05.2015 г. не достоверны и указаны не в полном объеме. (ст. 64 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», обеспечивающим требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.2.11 СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»)

8. Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения (акт не представлен) (п.21 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)

9. Не предусмотрены мероприятия по недопущению закладки предметов в окон подвального помещения. (п. 26 ППР РФ Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»).

10. В зданиях на путях эвакуации руководитель организации допустил применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен и потолков в общих коридорах (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.25\* СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

11. Эвакуационные выходы из помещений не обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенные к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. (ст.3; ч.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)

12. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (п.24 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)

13. Свободной проход по чердаку не выполнен размером не менее 1,2х1,6 м, что затрудняет доступ пожарных подразделений при тушении пожара (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.8.5 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

14. Не предусмотрены мероприятия по предотвращению распространения пожара (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.7.1 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

15. Внутренний противопожарный водопровод в котельной не предусмотрен. (ст. 46, Ф3-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.17.6 СНиП II-35-76\* «Котельные установки»);

16. Сигнализация о процессах горения в котельной не предусмотрена (ст. 46, Ф3-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14.6\* СНиП II-35-76\* «Котельные установки»);

17. В котельной, на диспетчерский пункт не выносятся светозвуковая сигнализация (ст.46 Ф3 № 184 «О техническом регулировании»; п. 15.16\* СНиП II-35-76\* «Котельные установки»)

18. Лестницы 3 – го типа не размещены, у глухих частей и расположена на расстоянии не менее 1 метра от оконных проемов (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.30 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

19. На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. (ст.46 Ф3 № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Ф3 № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.136 СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»)

Обстоятельства правонарушения подтверждаются актом проверки № 14 от 10.11.2020 и протоколом № 122 от «11» ноября 2020 г.

Ислюдовая материалы дела, заслушав мнение представителей сторон, пришел к следующему выводу.

В силу статьи 24.1, статьи 26.1 КоАП РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности должностное лицо устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелся ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Согласно частям 1, 2 статьи 2.1. КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законов субъектов Российской Федерации

об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Объектом административного правонарушения признаются, в частности, статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являющаяся пожарной безопасностью, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общей пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ установлены права и обязанности организаций в области пожарной безопасности, а именно руководители организаций обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, обучать своих работников мерам пожарной безопасности, а также содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В статье 38 Закона № 69-ФЗ в числе лиц, которые несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, названы собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. На основании изложенного, в действиях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада №25 «Сабир» с. Веселого Моздокского района Северной Осетии - Алании состав административного правонарушения признается, что административное правонарушение совершено Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детским садом № 25 «Сабир» с. Веселого Моздокского района Северной Осетии - Алании в виде правонарушения, предусмотренного ст. 2 ст. 4.2 КоАП РФ следует признать обстоятельством, смягчающим административную ответственность.

(указываются смягчающие и отягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2 или 4.3 Кодекса РФ)

Исходя из вышесказанного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, ст. 23.34, ст. 29.9, ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в Российской Федерации

## ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 25 «Сабир» с. Веселого Моздокского района СО-Алания виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

в виде правонарушения

2. Объявить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии у главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору

подполковника внутренней службы Панасенко Виталия Владимировича по адресу:

РСО-Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8 или в суде Моздокского района

(указать должность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес, суд)

С постановлением ознакомлена:

" 11 " 11 2020 г.

(подпись)

Акиева Л.Б.  
(инициалы, фамилия)

(реквизиты достоверности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

(подпись)

К.Н. Котикова  
(Ф.И.О.)

Подпись лица, вынесшего постановление

Копию постановления получила:

" 11 " 11 2020 г.

(подпись)

Акиева Л.Б.  
(инициалы, фамилия)

Копия постановления направлена

(дата и номер почтового отделения, номер заказного письма)

Постановление вступило в законную силу « » 2020 г.

М/П(подпись)

(Ф.И.О.)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587295

Владелец Акиева Людмила Борисовна

Действителен с 22.09.2022 по 22.09.2023