



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ ВЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛГАНИЯ  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел./факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: [ls.mchs@rso-a.ru](mailto:ls.mchs@rso-a.ru),  
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)  
e-mail: [ond.mozdok@yandex.ru](mailto:ond.mozdok@yandex.ru)

Исх. № 4-6-71/1098 от «11» 2020 г.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«11» ноября 2020 г.

Город Моздок

(место рассмотрения: город, село, район)

Мной, заместителем главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО – Алания старшим лейтенантом внутренней службы Котиковой Ксений Николаевной рассмотрено административное дело в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 25 «Сабн» с. Веселого Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, привлеченного к административной ответственности на основании постановления № 128 от «11» ноября 2020 года о назначении административного наказания по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты расположенном по адресу: РСО – Алания, Моздокский район, с. Веселое, ул. Комсомольская 30 (1) Наименование юридического лица, место работы, домашний адрес; 2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) фамилия, имя, отчество гражданина России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, а именно следующих нарушений требований пожарной безопасности:

а именно:

1. Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях. (ст.3, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)



2. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (ст.3, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)

3. При высоте лестниц более 45 см не везде предусмотрены ограждения с перилами (ст.3, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.28\* СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

4. Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, не обеспечены двумя эвакуационными выходами. (ст.3, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12\* СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

5. Двери технических помещений не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен) (ст.46 Ф3 № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Ф3 № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.82 СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»)

6. Сведения в разделе III декларации пожарной безопасности ретранслируемый № 90 230 501 - ТО - 348 от 05.05.2015 г. не достоверны и указаны не в полном объеме. ( ст. 64 Ф3 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

7. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п. 20 ППР РФ Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)

8. Объект не обеспечен противопожарным водоснабжением, обеспечивающим требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. (ст.3, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.2.11 СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»)

9. Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения (акт не представлен) (п.21 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)

10. Не предусмотрены мероприятия по недопущению закладки предметов у окон подвального помещения. (п. 26 ППР РФ Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

11. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. п. 55 ППР РФ (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

12. В зданиях на путях эвакуации руководитель организации допустил применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Г3 или Г2, В3, Д2, Г2 —



Информацию о принятых мерах представить: заместителю главного государственного инспектора Московского района по пожарному надзору ВНИИ и ПП

2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»)

закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.136 СНиП  
техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный  
предусматриваются защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. (ст.46 ФЗ № 184 «О

21. На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях не  
регулировании»; п.6.30 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)  
безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом  
закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной  
расстояния не менее 1 метра от оконных проемов (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального

20. Лестницы 3-го типа не размещены, у глухих частей и расположена на  
установки»)

(ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; п. 15.16\* СНиП II-35-76\* «Котельные  
19. В котельной, на диспетчерский пункт не выносятся светозвуковая сигнализация  
безопасности»; п.14.6\* СНиП II-35-76\* «Котельные установки»;

закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной  
184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 Федерального  
18. Сигнализация о пропессах горения в котельной не предусмотрена (ст. 46, ФЗ-

пожарной безопасности"; п.17.6 СНиП II-35-76\* «Котельные установки»;

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях  
(ст. 46, ФЗ-184 «О техническом регулировании»; ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64  
17. Внутренний противопожарный водопровод в котельной не предусмотрен.

здания и сооружения»)

184 «О техническом регулировании»; п.7.1 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность  
о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №  
(ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент

16. Не предусмотрены мероприятия по предотвращению распространения пожара  
сооружений»)

техническом регулировании»; п.8.5 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и  
пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О  
Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях

затрудняет доступ пожарных подразделений при тушении пожара (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4  
15. Связной проход по чердаку не выполнен размером не менее 1,2×1,6 м, что  
"О противопожарном режиме")

протокола испытаний (п.24 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390  
эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего

14. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в 5 лет проведение  
управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)

регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и  
эвакуационного освещения здания. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123«Технический  
написью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенные к сети аварийного или


13. Эвакуационные выходы из помещений не обозначены световыми указателями с  
регулировании»; п. 6.25\* СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)  
безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом  
закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной

для отделки стен и потолков в общих коридорах (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального

Главного управления МЧС России по РСО – Алания старшему лейтенанту внутренней службы Котиковой Ксении Николаевной по адресу: РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 8, в течение одного месяца со дня получения представления.

Нерпятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.



Заместитель начальника ОНД и ПР по Моздокскому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания  
ст. лейтенант внутренней службы  
(подпись лица, вынесшего постановление)

(расшифровка подписи)

Представление получил (а)

Представление направлено

(дата, должность, подпись)

(ФИО)

К.Н. Котикова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587295

Владелец Акиева Людмила Борисовна

Действителен с 22.09.2022 по 22.09.2023