

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«13» сентября 2023 г., 15230061000207641036

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-75-85, e-mail: und@15.mchs.gov.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району РСО-Алаания
(РФ, 363755, РСО-Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел./факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

Учетная карточка профилактического визита

(лист профилактической беседы)

от «21» сентября 2023 г. № 2309/010-15/70/ПВЛПБ

1. Вид надзора: Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

2. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №25 «Саби» с. Веселое Моздокского района Республика Северная Осетия-Алаания, ИНН 1510010880

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):
363706, Республика Северная Осетия - Алаания, Моздокский район, с. Веселое ул. Комсомольская 30

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

4. Обязательность профилактического визита: Да

(да / нет)

5. Форма проведения профилактического визита: по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференцсвязи)

6. Информация, доведенная до контролируемого лица: предписание об устранении выявленных нарушений

(указываются информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

В ходе профилактического визита контролируемое лицо проинформировано о нарушениях обязательных требований, выявленных при осмотре, а именно:

1. Не осуществлено обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. (удостоверение действовало до ноября 2022г.) (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

2. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«13» сентября 2023 г., 15230061000207641036

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-75-85, e-mail: und@15.mchs.gov.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району РСО-Алаания
(РФ, 363755, РСО-Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел./факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

Учетная карточка профилактического визита

(лист профилактической беседы)

от «21» сентября 2023 г. № 2309/010-15/70/ПВЛПБ

1. Вид надзора: Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

2. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №25 «Саби» с. Веселое Моздокского района Республика Северная Осетия-Алаания, ИНН 1510010880

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):
363706, Республика Северная Осетия - Алаания, Моздокский район, с. Веселое ул. Комсомольская 30

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

4. Обязательность профилактического визита: Да

(да / нет)

5. Форма проведения профилактического визита: по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференцсвязи)

6. Информация, доведенная до контролируемого лица: предписание об устранении выявленных нарушений

(указываются информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

В ходе профилактического визита контролируемое лицо проинформировано о нарушениях обязательных требований, выявленных при осмотре, а именно:

1. Не осуществлено обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. (удостоверение действовало до ноября 2022г.) (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

2. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального

закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (документы не представлены) (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479).

3. На объектах защиты запрещается: использовать подвальные этажи для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. (п. 16 «б» Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

4. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре с составлением протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (документы не предоставлены) (п. 17 «б» Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

5. Допущена отделка путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности. (на момент проверки сертификаты не предоставлены) (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации").

6. Предел огнестойкости дверей в технических помещениях менее 0.6 часа (сертификатом не подтвержден) (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

7. Объект не в полном объеме обеспечен запасом воды для нужд пожаротушения. (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.2.13 СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 5.2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»).

8. Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 метра. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.2.19, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуацион пути и выходы»).

9. Не все помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечены двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуацион. пути и выходы»).

10. Лестницы 3-го типа не размещены у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI (EI) 30, и не расположены таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов. (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.30 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной -защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

11. На чердаках вдоль всего здания не предусмотрена высота прохода в свету не менее 1,6 метра, а ширина этих проходов не менее 1,2 метра. выходы на покрытие кровли, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6x0,8 м. (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.4,п. 8.5 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.5 п. 7.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

12. Объект не в полном объеме обеспечен запасом воды для нужд пожаротушения. (ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.2.13 СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п. 5.2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»).

Главный государственный инспектор
Моздокского района РСО-Алания
подполковник внутренней службы Панасенко В.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица,
проводившего профилактическую беседу)



(подпись)

С листом профилактической беседы ознакомлен(а), копию получил(а):

Акиева Людмила Борисовна

(дата, подпись, фамилия, инициалы контролируемого лица или его представителя)

Лист профилактической беседы в электронном виде направлен:

(дата, время, адрес электронной почты)